



AJUSTAR DIAMETRO,
 POR TORNEADO,
 CON CAÑO DE DESCARGA
 MURO DE CENTRAL
 SI FUERA NECESARIO

EL ANILLO SE DEJARA FLOTANTE
 SIN SOLDAR PARA PODER SOLDAR
 EL TUBO DEL MANGUITO EN EL
 EXTREMO DEL TUBO DE DESCARGA
 EXISTENTE Y LUEGO DE FIJAR EL
 ANILLO AL MURO CON LOS ANCLAJES
 QUIMICOS, SE SOLDARA EL MISMO AL
 TUBO, JUNTO CON LAS ESCUADRAS

SOLDADURAS DE BRIDAS
 SEGUN ASME B31-3

NOTA:
 CROQUIS CON COTAS PRINCIPALES.

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS y COORDINACIÓN
 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 ÁREA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROVISION DE 3 CARRETELES DN 1100		PLANO N°	
		0	002
PLANO: MANGUITO BRIDADO VALVULA DE DESCARGA			

ESCALA: 1:10	FECHA: JULIO 2015	SECRETARIO: Ing. EDGAR CASTELLÓ
EXPEDIENTE: 0672-004140/2015	DIRECTOR GENERAL: Ing. JUAN PABLO BRARDA	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: Ing. JUAN BRESCIANO
PROYECTO: ÁREA PROY. DE AGUA POTABLE Y D.C.	DIBUJO: ÁREA PROY. DE AGUA POTABLE Y D.C.	JEFE DE ÁREA: Ing. HUGO PORCHIETTO