

OBRA: Escuela y Jardín "Antartida Argentina"

CUE ESCUELA: 140166100 / CUI ESCUELA:1400614 --CUE JARDIN: 140166200

Departamento:Colón Localidad: EL Manzano Provincia: CÓRDOBA

PLANILLA DE CARGA TABLERO SECCIONAL COMEDOR (TS1)										
DESIGNACIÓN	CIRCUITO	BOCA			POTENCIA UNITARIA (w)	POTENCIA TOTAL (w)	CORRIENTE (A)	FASE R (A)	FASE S (A)	FASE T (A)
		ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	TOMACORRIENTES						
ILUMINACIÓN COMEDOR	C21	12			116	1392	6.3			6.3
ILUMINACIÓN COMEDOR	C22	5			116	580	2.6		2.6	
ILUMINACIÓN EMERGENCIA	C23	4			58	232	1.1			1.1
TOMACORRIENTES COMUNES	C24			14	300	4200	19.1	19.1		
VENTILADORES	C25		5		300	1500	6.8		6.8	
TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS	C26			2	300	600	2.7			2.7
<b>TOTALES</b>						<b>8504</b>		<b>19.09</b>	<b>9.45</b>	<b>10.11</b>

**DETERMINACION DEL CONDUCTOR ALIMENTADOR**

Teniendo en cuenta la potencia proyectada, se adopta un conductor alimentador Sintenax 4x10mm<sup>2</sup>