

OBRA: Escuela y Jardin "Antartida Argentina"

CUE ESCUELA: 140166100 / CUI ESCUELA:1400614 --CUE JARDIN: 140166200

Departamento: Colon Localidad: EL Manzano Provincia: CÓRDOBA

PLANILLA DE CARGA TABLERO SECCIONAL SUM JARDIN (TSSJ)											
DESIGNACIÒN	CIRCUITO	BOCA			POTENCIA UNITARIA (w)	POTENCIA TOTAL (w)	CORRIENTE (A)	FASE R (A)	FASE S (A)	FASE T (A)	
		ILUMINACIÒN	VENTILACIÒN	TOMACORRIENTES							
ILUMINACIÒN SUM	Ca	5			100	500	2.3		2.3		
ILUMINACIÒN SUM Y COCINA	Cb	9			100	900	4.1			4.1	
ILUMINACIÒN EMERGENCIA	Cc	6			100	600	2.7		2.7		
TOMACORRIENTES COMUNES	Cd			12	300	3600	16.4	16.4			
TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS	Ce			2	300	600	2.7		2.7		
VENTILADORES	Cf		4		300	1200	5.5			5.5	
<b>TOTALES</b>						<b>7400</b>		<b>16.36</b>	<b>7.73</b>	<b>9.55</b>	

**DETERMINACION DEL CONDUCTOR ALIMENTADOR**

Teniendo en cuenta la potencia instalada, se adopta un conductor alimentador Sintenax 4x10mm2